

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

TEST REPORT

Πελάτης <i>Client</i>	Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διεύθυνση πελάτη <i>Client's address</i>	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ <i>ALEXANDRIA</i>
Περιγραφή δείγματος <i>Sample description</i>	Νερό <i>Water</i>
Δειγματοληψία <i>Sampling</i>	Από πελάτη κατά δήλωσή του <i>As stated by client</i>
Ημ/νία παραλαβής δείγματος <i>Date of sample receipt</i>	04/04/13
Κωδικός δείγματος <i>Sample code</i>	190413-11845
Είδος ανάλυσης <i>Type of Analysis</i>	Μικροβιολογική <i>Microbiological</i>

Αποτελέσματα Αναλύσεων/Results

Κωδικός δείγματος <i>Sample code</i>	190413-11845			
Περίοδος ανάλυσης <i>Period of analysis</i>	04/04/13 έως/to 07/04/13			
Σήμανση δείγματος από πελάτη κατά δήλωσή του <i>Sample label by client's declaration</i>	ΝΕΡΟ, ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ, Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	Ανώτατη Επιτρεπτή Τιμή <i>Total Permitted Value</i> (ΦΕΚ 630B/26.4.07)	Μέθοδος <i>Method</i>	
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή <i>Sample condition upon receipt</i>	Κανονική <i>Normal</i>			
Παράμετρος <i>Parameter</i>	Μονάδες <i>Units</i>			
Αρ. Αποικιών στους 37°C <i>(Total Count 37°C)</i>	cfu/ml	N.D.	-	ΕΛΟΤ EN ISO 6222:1999
Αρ. Αποικιών στους 22°C <i>(Total Count 22°C)</i>	cfu/ml	N.D.	-	ΕΛΟΤ EN ISO 6222:1999
Ολικά κολοβακτηριοειδή <i>(Total Coliforms)</i>	cfu/100ml	N.D.	0	ΕΛΟΤ EN ISO 9308-1:2000
Κολοβακτηριοειδή του εντέρου <i>(E. Coli)</i>	cfu/100ml	N.D.	0	ΕΛΟΤ EN ISO 9308-1:2000
Εντερόκοκκοι <i>(Intestinal Enterococci)</i>	cfu/100ml	N.D.	0	ΕΛΟΤ EN ISO 7899-2:2000

N.D.: Not detectable organism/ Μη ανιχνεύσιμος οργανισμός.

Η ανάλυση έγινε σε συνεργζόμενο εργαστήριο.

- Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στον **1 μήνα** από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά. Εξαιρούνται ευαλλοίωνα δείγματα, τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Αλ. Γιαννούσιος/Αναλυτικός Χημικός, Ph.D.

Al. Giannousios/Ph.D. in Analytical Chemistry

Γενικός Διευθυντής

General Manager

Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν.

Αυτή η αναφορά μπορεί να αναπαράχθει μόνο στο ακέραιο.

Μερική αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη έγκριση της AGROLAB A.E.

⇒ Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμ. Πωλήσεων.

⇒ For further information please contact the Sales Department.