

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

TEST REPORT

Πελάτης <i>Client</i>	Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διεύθυνση πελάτη <i>Client's address</i>	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ALEXANDRIA
Περιγραφή δείγματος <i>Sample description</i>	Νερό Water
Δειγματοληψία <i>Sampling</i>	Από πελάτη κατά δήλωσή του As stated by client
Ημ/νία παραλαβής δείγματος <i>Date of sample receipt</i>	16/04/13
Κωδικός δείγματος <i>Sample code</i>	190413-11888
Είδος ανάλυσης <i>Type of Analysis</i>	Μικροβιολογική Microbiological

Αποτελέσματα Αναλύσεων/Results

Κωδικός δείγματος <i>Sample code</i>	190413-11888			
Περίοδος ανάλυσης <i>Period of analysis</i>	16/04/13 έως/to 19/04/13			
Σήμανση δείγματος από πελάτη κατά δήλωσή του <i>Sample label by client's declaration</i>	ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ	Ανώτατη Επιτρεπτή Τιμή Total Permitted Value (ΦΕΚ 630B/26.4.07)	Μέθοδος Method	
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή <i>Sample condition upon receipt</i>	Κανονική Normal			
Παράμετρος <i>Parameter</i>	Μονάδες <i>Units</i>			
Αρ. Αποικιών στους 37°C (Total Count 37°C)	cfu/ml	N.D.	-	ΕΛΟΤ EN ISO 6222:1999
Αρ. Αποικιών στους 22°C (Total Count 22°C)	cfu/ml	N.D.	-	ΕΛΟΤ EN ISO 6222:1999
Ολικά κολοβακτηριοειδή (Total Coliforms)	cfu/100ml	N.D.	0	ΕΛΟΤ EN ISO 9308-1:2000
Κολοβακτηριοειδή του εντέρου (E. Coli)	cfu/100ml	N.D.	0	ΕΛΟΤ EN ISO 9308-1:2000
Εντερόκοκκοι (Intestinal Enterococci)	cfu/100ml	N.D.	0	ΕΛΟΤ EN ISO 7899-2:2000

N.D.: Not detectable organism/ Μη ανιχνεύσιμος οργανισμός.

Η ανάλυση έγινε σε συνεργζόμενο εργαστήριο.

- Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στον **1 μήνα** από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά. Εξααιρούνται ευαλλοιώτα δείγματα, τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Αλ. Γιαννούσιος/Αναλυτικός Χημικός, Ph.D.

Al. Giannousios/Ph.D. in Analytical Chemistry

Γενικός Διευθυντής

General Manager

Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν.

Αυτή η αναφορά μπορεί να αναπαράχθει μόνο στο ακέραιο.

Μερική αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη έγκριση της AGROLAB A.E.

⇒ Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμ. Πωλήσεων.

⇒ For further information please contact the Sales Department.