

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

TEST REPORT

Πελάτης <i>Client</i>	Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διεύθυνση πελάτη <i>Client's address</i>	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ALEXANDRIA
Περιγραφή δείγματος <i>Sample description</i>	Νερό Water
Δειγματοληψία <i>Sampling</i>	Από πελάτη κατά δήλωσή του As stated by client
Ημερομηνία παραλαβής <i>Date of receipt</i>	15/07/2013
Ημερομηνία εισαγωγής <i>Date of import</i>	15/07/2013
Κωδικός δείγματος <i>Sample code</i>	2013-26043
Είδος ανάλυσης <i>Type of Analysis</i>	Μικροβιολογική Microbiological

Αποτελέσματα Αναλύσεων/Results

Κωδικός δείγματος <i>Sample code</i>	2013-26043			
Περίοδος ανάλυσης <i>Period of analysis</i>	15/07/13 έως/to 18/07/13			
Σήμανση δείγματος από πελάτη κατά δήλωσή του <i>Sample label by client's declaration</i>	ΔΔ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ			
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή <i>Sample condition upon receipt</i>	Κανονική Normal			
Παράμετρος <i>Parameter</i>	Μονάδες <i>Units</i>	Τιμή <i>Result</i>	Ανώτατη Επιτρεπτή Τιμή Total Permitted Value (ΦΕΚ 630B/26.4.07)	Μέθοδος Method
Αρ. Αποικιών στους 37°C (Total Count 37°C)	cfu/ml	N.D.	-	ΕΛΟΤ EN ISO 6222:1999
Αρ. Αποικιών στους 22°C (Total Count 22°C)	cfu/ml	N.D.	-	ΕΛΟΤ EN ISO 6222:1999
Ολικά κολοβακτηριοειδή (Total Coliforms)	cfu/100ml	N.D.	0	ΕΛΟΤ EN ISO 9308-1:2000
Κολοβακτηριοειδή του εντέρου (E. Coli)	cfu/100ml	N.D.	0	ΕΛΟΤ EN ISO 9308-1:2000
Εντερόκοκκοι (Intestinal Enterococci)	cfu/100ml	N.D.	0	ΕΛΟΤ EN ISO 7899-2:2000

N.D.: Not detectable organism/ Μη ανιχνεύσιμος οργανισμός.

* Αριθμοί αποικιών από τέσσερις (4) έως εννέα (9) cfu δίνονται κατά προσέγγιση.

Η ανάλυση έγινε σε συνεργαζόμενο εργαστήριο.

- Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στον **1 μήνα** από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης). εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά. Εξαιρούνται ευαλλοίωτα δείγματα, τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Αλ. Γιαννούσιος/Αναλυτικός Χημικός, Ph.D.
Al. Giannousios/Ph.D. in Analytical Chemistry

Γενικός Διευθυντής
General Manager

Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν.
Αυτή η αναφορά μπορεί να αναπαραχθεί μόνο στο ακέραιο.
Μερική αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη έγκριση της AGROLAB A.E.

- ⇒ Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμ. Πωλήσεων.
⇒ For further information please contact the Sales Department.